

薄型插电式隔离2输出底座型 直流信号变换器(输入输出可以切换)

MS3704SW

使用说明书

文書番号: MQDDK-140526

Rev. 1.5

非常感谢您使用MTT的制品。

收到现货以后, 请先确认本机的规格是否和您定的一致, 万一型号不一致, 运输上以及其他原因造成的损伤等, 请尽快联系本公司营所或者购买方。

本公司的所有制品都是根据非常的严格的品质管理基准制造的, 所以请放心使用。

1. 开始

为了正确使用本机, 请仔细阅读本“使用说明书”, 此外, 使用后, 请务必保管好本书, 必要时请参照。

请参照产品规格。

2. 为了安全使用

本机使用时请务必遵守以下安全注意事项, 对于因违反以下注意事项而产生的故障, 本公司不承担任何责任和负担。

 警告	如果不遵守该标识的记载内容, 可能会因火灾, 触电等造成人员的死伤或重伤。
 注意	如果不遵守该标识的记载内容, 可能会因触电或其他事故造成人身伤害或物损。。



- 请对端子台进行本机的接线, 请务必确认配线, 离线没有电源供给, 不遵守这个原则的话, 可能会有触电的危险。
- 请勿拆卸, 改造本机, 以及更换本机保险丝, 如不遵守这个原则, 可能会引起火灾, 触电。
- 万一有异物(金属片、水、液体)进入本机内部时, 请立即停止电源供给, 并联系销售店或本公司。
- 在运输机器, 通讯机器, 发电控制机器, 医疗机器等高度信赖性安全性的用途中使用, 作为组装的系统装置整体的一部分, 需要实施防止误动作设计的安全设计。
- 请不要在有可燃气体和粉末的地方使用, 不遵守这个的话, 可能会引起火灾。
- 请不要在设置变换器的附近放置可燃物。
- 因为本机没有电源开关, 所以在本机侧, 无法控制电源的供给, 所以请务必在本机供电处设置电源断路器, 并设置本机附件及操作不易, 显示本机为开放装置。



- 本机请在规格所记载的使用条件范围内使用, 如果不遵守这个规则, 就可能会引发火灾或故障。
- 请不要在温度急剧变化或结露的地方使用, 如果不遵守这个的话, 可能会出现故障。
- 请避免在有腐蚀性气体的地方或者有药品附着的地方使用和保管。
- 在通电情况下, 可以进行主体的带电插拔, 但尽量不要这样操作。
- 为安全起见, 请具有控制盘组装技术人员、安装工程、电气工程等专业技术人员进行安装, 接线等。

3. 使用上注意

为了满足机器所具备的所有性能, 请务必遵守以下注意事项, 如果使用方法违反了以下注意事项, 可能会损坏机器的性能。

关于操作

- 由于是精密仪器, 请不要掉落或抛投。
- 因为采用了电子零件, 所以请不要在浇水、浸水、结露的地方使用。
- 避免在阳光直射的地方、高温、粉末、湿气、或者振动较多的地方保管和使用。


供给电源

请确认产品标识, 并提供符合规格的电压值

- 定格 AC100~240V 周波数: 50~60Hz 约 7.0VA
(使用范围: AC85~264V、47~63Hz)
- 定格 DC24V 约 1.8W (使用范围: DC24V±10%)
- 定格 DC110V 约 2.5W (使用范围: DC90~121V)

设置

- 请安装在室内
- 「8. 请参考安装进行DIN导轨安装
- 使用温度范围: -5~55℃、使用湿度范围: 5~90%RH、高度: 2000m以下, 请在这样的环境下使用。
- 请不要堵塞通风孔
- 请勿将DC电源的负极端子接地
- 接地, 请使用单独接地, 或者电流不流入的接地
- 变换器的安装姿势如下图(代表例)请以产品标识正常, 底面朝下的姿势安装
- 请考虑散热, 在转换器的上面、下面应留有相应的空间(最小空间100mm以上)同时, 关于在多段安装使用变换器的情况下, 也请预留空间(预留空间130mm以上)如果不能留出空间, 就用隔板等进行隔热。安装排气孔, 空冷风扇等, 使空气流通良好。前面和侧面为了不給施工作业造成困难, 请安排足够的空间。



关于配线

■配线请参照「6. 外形寸法・端子图」、「6. 端子接线图」、

- 螺丝紧固扭矩:0.8~1[N・m] ※推奨値
- 为了安全, 请避免在活线状态下作业, 每次拧紧后, 请确认所有端子螺丝都已充分拧紧。
- 在布线选择上, 欲达到性能优良, 请选择用线。

- 导体公称截面积: 推荐 0.5~2.0mm²
- 连接端子台的 导体的末端请使用带绝缘盖的压着端子。如果没有绝缘覆盖, 有断路和触电的危险。
- 压着端子的厚度推荐为 0.7~1.0 mm
- ※1连接两个端子螺丝的压着端子必须限定两个。
- 另外, 连接两个时请使压着端子的厚度在 0.8 以下。

- 为了满足性能
- 为了减少噪音等影响, 输入、输出配线英语应与电源线在同一连接、同一导管内使用, 请尽量不用分离配线 (目标为 200 mm 以上)
- 监视器、大型变压器等发生磁场和电磁波的机器附近, 配置本机的信号线时请尽量避开。在不得已的情况下, 请使用屏蔽线等进行噪音隔离。
- 在本机的使用之前, 请进行大约30分钟预热
- 连接本机的传感器, 以及机器请使用考虑本机的输入输出阻抗 (产品规格) 关于XX, 请参照式样书, 式样书可以在本公司的主页上下载。网址 <http://www.mtt.co.jp>

- 关于CE标记的注意事项 (仅适用于CE标记的产品)
- 符合以下EMC指令、低电压指令。
- EMC 指令(2014/30/EU)
- ・適合規格: EN61326-1:2013 Class A
- 低电压指令(2014/35/EU)
- ・適合規格: IEC61010-1/EN61010-1:2010
 - ・过电压分类 II
 - ・污染度: 2
- 因为是控制盘内设置型, 务必在盘内使用。
- 输入-输出之间的绝缘能力是基础绝缘, 在使用之前, 请先确认本机的绝缘等级能否满足使用的要求。

- 在装入装置时, 为了满足规格, 必须采取的对策是使用控制盘的构成, 连接的其他设备。
- 根据与容器的关系, 布线等可能会发生变化。因此, 作为整个嵌入系统的装置, 需要确认是否符合CE标记。


4. 概要
- MS3704SW将直流输入信号转换为隔离的仪表统一信号并输出。
- 输入输出可以通过内置转换器的开关切换为1-5V或4-20mA。

- 特征
- 和插座触点部分进行了0.2m的镀金处理, 高接触, 高可靠
 - 入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間 AC2,000V 高耐電圧
 - 对应不同电源环境的宽范围电源 (无切换AC85~264V 范围内使用)
 - 具有良好维护性的插拔方式
 - 提高了做也行良好的在安装螺丝防脱落机构的标准设备
 - 电源标准配备保险丝
 - 电子线路板采用防潮涂层结构

製品仕様


入 力 信 号	1-5V 或 4-20mA 变换器后面的开关进行切换 ※
入 力 抵 抗	電圧入力型:通電時:1MΩ 以上 :停電時:1MΩ 以上 電流入力型: :250Ω
入 力 許 容 電 圧	電圧入力型: 30VDC max. 連続 電流入力型:40mA DC max. 連続
出 力 信 号	1-5V 或 4-20mA 变换器后面的开关进行切换 ※
最大出力負荷	電圧出力時:2mA 以下 電流出力時:第1出力 750Ω 以下 第2出力 350Ω 以下
零点调整范围	第1輸出: 量程の5% 第2輸出: 量程の5% (变换器正面的电位器可调)
满度调整范围	第1輸出: 量程の5% 第2輸出: 量程の5% (变换器正面的电位器可调)
变 換 精 度	量程±0.1% 线性化精度以内 (25℃±5℃)
温 度 特 性	10℃的变化速度在±0.2%以内
応 答 速 度	85ms 以下 (0~90%) @100%輸入
絶 縁 抵 抗	100MΩ 以上 (@500V DC) 入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
耐 電 圧	入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地] 各間:2000V AC 遮断電流 0.5mA 1分間 電源-大地 間:2000V AC 遮断電流 5mA 1分間 第1出力-第2出力 間: 500V AC 遮断電流 0.5mA 1分間
S W C 対 策	ANSI/IEEE C37.90.1-1989
保 存 温 度	-10~60℃

5. 外形寸法・端子番号图




6. 端子接线图

※若1输出的场合, 请用N.C替换图中的OUTPUT2




7. 接线方法

进行接线时, 请将端子台的螺丝按下图所示进行。



① 拧紧端子台的螺丝




② 将驱动器的前端放入垫圈的下方, 向上推进

8. 电源的连接


用于连接电源的端子(端子番号: ①、②)上覆盖有端子台外盖(下图(1))

请打开端子台外盖, 将电源线连接在端子上(下图(2))

请将端子台的外盖放回到原来的位置(下图(3))




注) 为了安全, 请避免在活线状态下作业, 每次拧紧后, 请确认所有端子螺丝都已充分拧紧。

9. 安装、拆卸
安装至DIN导轨


将底座极板上的轨道座朝下, 将相反方向的金属圈挂在轨道上后, 将插座如图所示嵌入, 将轨道座挂上固定。

从DIN导轨拆卸



在套接字下面的轨道座的槽中插入负驱动程序等, 将其向下面推, 同时将套接字的下部拉到前面。

主体的安装拆卸



安装

① 请确认主体的上下方向, 将各进出销与对应插口的位置对齐, 并直接按入主体。

② 请拧紧主体固定用螺丝。

拆卸

① 请放松主体固定用螺丝。

② 为了不伤害输入输出销, 请将主体比值拔出。